



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
– PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
– NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0834/01/2008

ORYGINAL

Wyrób / product: Rury i kształtki z polipropylenu PPRC

Zawierający / containing: polipropylen PPRC - typ 3 prod. Firmy Hyosung, Korea

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

KALDE KLIMA A.S.

Mermenciler San. Sitesi 10

Cad. No. 2, Beylikduzu - Istambul - Turcja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BOSAN Sp. z o.o.

04-501 Warszawa

ul. Płowiecka 103




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2013-12-04 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2013-12-04
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 4 grudnia 2008

The date of issue of the certificate: 4th December 2008

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr. Janusz Świątczak